

SICILIACQUE SPA ProtocolloUscita DO N Prot. 0009994/08 Del 01/12/2008

Alla Tubi s.p.a. Via Po 82 – Z. I. Valle del Pescara 66020 Sambuceto (CH)

## OGGETTO: ATTESTAZIONE BUONA ESECUZIONE

Con la presente si certifica che la società TUBI S.p.A. con sede in Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) ha eseguito la fornitura delle tubazioni per i lavori di adeguamento dell'interconnessione Ancipa - Blufi, raddoppio Salvatorello - Capodarso − 1° lotto: Salvatorello - Borgo Cascino relativa al contratto di appalto del 06/09/2007 importo netto contrattuale € 2.144.335,05.

La fornitura consisteva in 12,0 Km di tubi in acciaio DN 600, DE 610 mm., Sp. 11 mm saldati elicoidalmente all'arco sommerso (SSAW), conformi alla norma UNI EN 10224, estremità smussate per saldatura di testa, rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo la norma UNI 9099 R3R, rivestimento interno in resine epossidiche atossiche per alimentazione umana conforme alla normativa contenuta nella C.M. 102/78 e successive modificazioni del Ministero Sanità ed al D.M. n. 174/2004.

Nel corso del 2007 è stata regolarmente effettuata la fornitura delle suddette tubazioni e non sussistono vertenze nell'esecuzione della stessa.

Palermo lì 01.12.2008

IL R.U.P.

Ing.Cristian BONETTI

